



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Открытое акционерное общество "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе". ОГРН: 1115261005738.

Место нахождения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 174, Российская Федерация, 603950. Телефон: (831) 469-97-14. Факс: (831) 466-66-00. E-mail: frunze@nzif.ru.

**в лице** Генерального директора Воронова Николая Анатольевича

**заявляет, что**

Счетчики электрической энергии трехфазные статические МАЯК 301АРТ

(МАЯК 301АРТ.111Т.2ИПО2Б, МАЯК 301АРТ.111Т.2ИО2Б, МАЯК 301АРТ.131Т.2ИПО2Б, МАЯК.301АРТ.131Т.2ИО2Б, МАЯК 301АРТ.111Т.2ИППО2Б, МАЯК 301АРТ.131Т.2ИППО2Б, МАЯК 301АРТ.151Т.2ИПО2Б, МАЯК 301АРТ.151Т.2ИО2Б, МАЯК 301АРТ.151Т.2ИППО2Б, МАЯК 301АРТ.253Т.2ИПО2Б, МАЯК 301АРТ.253Т.2ИО2Б, МАЯК 301АРТ.253Т.2ИППО2Б)

**изготовитель** Открытое акционерное общество "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе". ОГРН: 1115261005738.

Место нахождения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 174, Российская Федерация, 603950. Телефон: (831) 469-97-14. Факс: (831) 466-66-00

**продукция изготовлена в соответствии с:**

МНЯК.411152.004 ТУ

код ТН ВЭД ТС 9028 30 190 0

Серийный выпуск.

**соответствует требованиям**

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

**Декларация о соответствии принята на основании**

1 Протоколы испытаний № ИЛ-1711 от 28.06.2013, № 16ЭМС/2013 от 28.08.2013. Испытательная лаборатория по безопасности измерительных приборов и изделий медицинской техники (ИЛ БИПМТ) ФБУ "Нижегородский ЦСМ", рег. № РОСС RU.0001.21МО71 до 25.09.2015.

2 Протокол испытаний № 907-2013 от 18.06.2013. Центр метрологии и испытаний в области электромагнитной совместимости. ФБУ КВФ "ИНТЕРСТАНДАРТ", рег. № РОСС RU.0001.21МЭ54 до 23.04.2018.

**Дополнительная информация**

Условия хранения счетчиков в складских помещениях потребителя (поставщика):

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 35 °С.

Гарантийный срок (срок эксплуатации и срок хранения суммарно) - 5 лет с даты выпуска счетчиков.

Средний срок службы счетчиков - не менее 30 лет

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.09.2018 включительно.**



Генеральный директор  
Н.А. Воронов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ТС № RU Д-РУ.АГ78.В.07620

**Дата регистрации декларации о соответствии** 17.09.2013