



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Открытое акционерное общество "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе". ОГРН: 1115261005738.

Место нахождения и фактический адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 174, Российская Федерация, 603950. Телефон: (831) 469-97-14. Факс: (831) 466-66-00. Адрес электронной почты: frunze@nzif.ru.

**в лице** Генерального директора Воронова Николая Анатольевича  
**заявляет, что**

Счетчики электрической энергии трехфазные статические МАЯК Т301АРТ  
(МАЯК Т301АРТ.112Т.2ИПО2Б, МАЯК Т301АРТ.112Т.2ИО2Б, МАЯК Т301АРТ.132Т.2ИПО2Б,  
МАЯК Т301АРТ.132Т.2ИО2Б, МАЯК Т301АРТ.153Т.2ИПО2Б, МАЯК Т301АРТ.153Т.2ИО2Б,  
МАЯК Т301АРТ.253Т.2ИПО2Б, МАЯК Т301АРТ.253Т.2ИО2Б)

**изготовитель** Открытое акционерное общество "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе"

Место нахождения и фактический адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 174, Российская Федерация, 603950

продукция изготовлена в соответствии с

МНЯК.411152.018ТУ "Счетчики электрической энергии трехфазные статические МАЯК Т301АРТ. Технические условия."

код ТН ВЭД ТС 9028 30 190 0

Серийный выпуск.

**соответствует требованиям**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**Декларация о соответствии принята на основании**

1 Протоколы испытаний № ИЛ-1758 от 17.03.2014, № 14ЭМС/2014 от 10.04.2014. Испытательная лаборатория по безопасности измерительных приборов и изделий медицинской техники (ИЛ БИПМТ) ФБУ "Нижегородский ЦСМ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21М071, срок действия с 25.07.2011 по 25.09.2015

2 Протокол испытаний № 965-2014 от 13.03.2014. Центр метрологии и испытаний в области электромагнитной совместимости. ФБУ КВФ "ИНТЕРСТАНДАРТ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ54, срок действия с 23.04.2013 по 23.04.2018.

**Дополнительная информация**

Условия хранения счетчиков в складских помещениях потребителя (поставщика):

- температура окружающего воздуха от от минус 40 °С до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 35 °С.

Гарантийный срок (срок эксплуатации и срок хранения суммарно) пять лет с даты выпуска.

Средний срок службы счетчиков - не менее 30 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.11.2019 включительно.**



Генеральный директор  
Н.А. Воронов

(подпись и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-РУ.АГ78.В.16228

Дата регистрации декларации о соответствии 18.11.2014